



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52
www.wsse.gorzow.pl
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

NZ.9022.71.2017.MZ

Gorzów Wlkp., 9 marca 2017 r.

OPINIA SANITARNA

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 3 pkt 2, w związku z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), w związku art. 22 ust. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. 739), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Krośnieńskiego, ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie, w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku szpitala przy ul. Piastów 3 w Krośnie Odrzańskim z wykonaniem podjazdu dla karet, z wykonaniem podjazdu dla karet,

opiniuje pozytywnie

rozwiązania projektowe przedstawione w dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku szpitala przy ul. Piastów 3 w Krośnie Odrzańskim z wykonaniem podjazdu dla karet, **w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.**

Uzasadnienie:

Dnia 3 lutego 2017 r. do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek z dnia 3 lutego 2017 r., znak: IRS.7013.00001.2017, uzupełniony pismem doręczonym do WSSE dnia 7 lutego 2017 r. znak: IRS.7013.00001.2017, pismem z dnia 2 marca 2017 r. znak: IRS.7013.00001.2017 oraz pismem z dnia 8 marca 2017 r. znak: IRS.7013.00001.2017, Powiatu Krośnieńskiego, ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie, w sprawie wydania opinii dotyczącej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku szpitala przy ul. Piastów 3 w Krośnie Odrzańskim z wykonaniem podjazdu dla karet. Do wniosku dołączono projekty technologiczne przedmiotowej inwestycji – Projekt technologiczny Oddziału Dziecięcego, Projekt technologiczny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Izby Przyjęć, opracowane przez Pana Michała Mielnika (data opracowania luty – marzec 2017 r.).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją budynek objęty opracowaniem jest budynkiem murowanym parterowym, częściowo podpiwniczonym (piwnice pod ciągami komunikacyjnymi). W projektowanej przebudowie zmieniono funkcje części pomieszczeń oraz utworzono pomieszczenia nowe odpowiadające projektowanemu programowi użytkowemu budynku. W części południowej budynku usytuowano podjazd dla karettek. Zaprojektowano podjazd z kostki betonowej ograniczony ścianami fundamentowymi z blozków betonowych M6.

Projektowana Izba Przyjęć oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy zlokalizowane będą w wydzielonej części poziomu parteru budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim. Pomieszczenia Oddziału jak i dostęp do Oddziału zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W projektowanej Izbie Przyjęć, zgodnie z załączonym rzutem parteru, znajdować się będzie:

- punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia,
- pokój badań związany z przyjęciem pacjenta do szpitala,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w wózek-wannę, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- izolatka zapewniająca krótkotrwałą izolację pacjenta,
- pomieszczenie przyjęć dla kobiet ciężarnych z łazienką,
- gabinet badań kobiet ciężarnych,
- gabinet lekarzy,
- dyżurka pielęgniarek,
- brudownik + pomieszczenie porządkowe, wyposażony w macerator,
- pomieszczenie socjalne personelu z węzłem higieniczno-sanitarnym i szatnią – wspólne dla personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Izby Przyjęć,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu.

Izba przyjęć posiadać będzie bezpośrednie zadaszone wejście z dojazdem umożliwiającym podjazd środka transportu dla pacjentów wyposażone w kurtynę powietrzną. Izba przyjęć nie będzie obsługiwać przyjęć dla Oddziału Dziecięcego.

W projektowanym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, zgodnie z załączonym rzutem parteru znajdować się będą:

- 3 sale „matka z dzieckiem” wyposażonych w węzeł sanitarny i zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka,
- pokój noworodków obserwowanych, wyposażony w służę umywalkowo-fartuchową,
- zespół porodowy, składający się z sali porodowej jednoosobowej (przeznaczonej również do porodów rodzinnych) oraz salę cięć wyposażoną w stanowisko do resuscytacji noworodka. Ponadto w zespole porodowym urządzi się salę przeznaczoną dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia po porodach powikłanych, w której należy zapewnić możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych w funkcję autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy. Do zespołu porodowego wchodzi się przez służę umywalkowo-fartuchową,
- brudownik w zespole porodowym,

- gabinet badań połączony bezpośrednio z pomieszczeniem przyjęć dla kobiet ciężarnych z łazienką (usytuowany na Izbie Przyjęć),
- 2 czterołóżkowe sale chorych wyposażone w węzeł sanitarny,
- gabinet lekarzy,
- punkt pielęgniarski,
- gabinet zabiegowy,
- pokój pielęgniarki oddziałowej,
- brudownik wyposażony w macerator,
- magazyn czysty,
- pomieszczenie socjalne z węzłem higieniczno-sanitarnym – wspólne dla personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Izby Przyjęć,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepełnosprawnych,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu.

Projektowany Oddział Dziecięcy zlokalizowany będzie w wydzielonej części poziomu parteru budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim. Pomieszczenia oddziału jak i dostęp do oddziału zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział Dziecięcy będzie zapewniał całodobową opiekę zdrowotną dzieci do lat trzech i powyżej trzech lat. Na oddziale będzie możliwa jednoczesna hospitalizacja do 12 pacjentów, w tym 5 dzieci do lat trzech.

W ramach oddziału, zgodnie z załączonym rzutem parteru organizuje się:

- odcinek dla dzieci poniżej trzech lat, składający się z dwóch pokoi łóżkowych przeznaczonych do opieki nad 5 dzieci. Zespół wyposażony jest w służę umywalkowo-fartuchową, punkt pielęgniarski oraz łazienkę dla dzieci młodszych. W punkcie pielęgniarskim zaprojektowano zestaw urządzeń umożliwiający mycie i pielęgnację niemowląt,
- dwa pokoje łóżkowe dla dzieci powyżej 3 lat przeznaczone do opieki nad 6 dzieci,
- jedną izolatkę z węzłem sanitarnym oraz służą umywalkowo-fartuchową,
- gabinet lekarza,
- gabinet zabiegowy,
- gabinet lekarski (przyjęcie dzieci) węzłem sanitarnym,
- punkt pielęgniarski, kuchnię mleczną, gdzie będą przygotowywane mieszanki z gotowego proszku (zalewane wodą), na oddziale będą używane butelki jednorazowego użytku,
- brudownik + pomieszczenie porządkowe, wyposażony płuczkę-dezynfektor lub w macerator,
- szatnia personelu z węzłem higieniczno-sanitarnym,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla rodziców i opiekunów wyposażone dodatkowo w natrysk,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepełnosprawnych,
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów.

W ciągu komunikacyjnym przed wejściem na Oddział umiejscowiono szafę na odzież wierzchnią i obuwie dla rodziców i opiekunów.

Dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi na oddziale, zapewniono możliwość dostawienia rozkładanych łóżek przy łóżkach hospitalizowanych dzieci, które składowane będą w wydzielonym miejscu w szatni personelu.

Zgodnie z projektem technologicznym, wszystkie pomieszczenia wyposażone będą wentylację, odpowiadającą wymogom prawa budowlanego, zapewniającą co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę. Łazienki wyposażone będą w wentylację mechaniczną zblokowaną z oświetleniem, po wyłączeniu spełniającej funkcję wentylacji grawitacyjnej, zapewniającą wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m³ na godzinę na 1 miskę ustępową. W izolatce zaprojektowano wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu w śluzie.

Okna w pokojach chorych na Oddziale Dziecięcym będą zabezpieczone przed otwieraniem przez pacjentów (np. zamykane kluczykiem). Przeszklenie w docinku dzieci młodszych zostanie wykonane ze szkła bezpiecznego.

Urządzenia w pomieszczeniach oddziałów wykonane będą z materiałów łatwo zmywalnych, umożliwiających ich dezynfekcję.

Podłogi będą wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. Połączenia ścian z posadzkami będą wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający ich mycie i dezynfekcję (np. wykładzina żywiczna, pcv, itp.).

Odpady medyczne będą gromadzone w brudowniku, wynoszone poza oddział i przewożone do zniszczenia w spalarni.

Opady komunalne będą wynoszone poza oddział i wywożone na podstawie umowy przez specjalistyczną firmę (gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe, postępowanie z odpadami komunalnymi oraz z odpadami z działalności służb medycznych – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz zgodnie z opracowanymi procedurami).

Mycie i sterylizacja narzędzi i sprzętu wielorazowego użytku odbywać się będzie w centralnej sterylizatorni szpitala lub na podstawie umowy z firmą zewnętrzną.

Pranie brudnej bielizny odbywać się będzie na podstawie umowy szpitala z pralnią z barierą higieniczną.

Przechowywanie bielizny czystej odbywać się będzie w wydzielonym miejscu, odpowiednio zabezpieczonym (szafy, pojemniki).

Przedstawione w niniejszej dokumentacji rozwiązania projektowe spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne określone w przepisach rozporządzenia Ministra z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. 739).

Biorąc pod uwagę powyższe zaopiniowano jak na wstępie.



LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

Otrzymuje:

1. Powiat Krośnieński, ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie
(3 egz. projektu technologicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Izby Przyjęć, 2 egz. projektu technologicznego Oddziału Dziecięcego do zwrotu)
2. NZ a/a