

**Wszyscy wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ na „*Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjnego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościuszki na Oddział Interwencyjny Powiatowego Domu Dziecka – II etap*”, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Zapytanie z dnia 9 marca 2012 r.

1. W załączonych dokumentach brakuje wykazu stolarki okiennej i drzwiowej, a z załączonych rysunków nie wynika jak są otwierane okna (uchylne, uchylno-rozwieralne, jednodzielne czy dwudzielne). Czy występująca stolarka drzwiowa aluminiowa ma być wykonana jako ciepła czy zimna, szklona w całości czy wypełniona panelem, szkło bezpieczne czy zwykłe, drzwi z samozamykaczem czy bez? Proszę o załączenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej w celu wyceny.

Odpowiedź:

Do wymiany przeznaczono kilka okien (większość jest już wymieniona). Podział okien jak na rysunkach elewacji, otwierane i uchylne. Wszystkie okna wyposażyć w blokadę klamki. Stolarka aluminiowa ciepła, z dolnym panelem, szklona szkłem bezpiecznym, wyposażona w samozamykacze. Rysunki elewacji w złączeniu do niniejszego pisma.

2. W przedmiarze robót brak jest wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, jeżeli należy je ująć proszę o podanie typu parapetów.

Odpowiedź:

Wymiany parapetów nie przewidziano i nie należy uwzględniać ich w cenie oferty – wewnętrzne istniejące oraz zewnętrzne będą wymieniane w III etapie po termomodernizacji.

3. Czy w pierwszym etapie robót prace z zakresu instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznych obejmowały swoim zakresem montaż osprzętu elektrycznego oraz wyposażenia sanitarnego np. grzejniki, umywalki, brodziki, ustępy „kompakty”, baterie. Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości elementów wyposażenia, które należy zdemontować i ponownie zamontować.

Odpowiedź:

W cenie ofertowej należy uwzględnić tylko montaż (R) osprzętu sanitarnego oraz montaż i demontaż osprzętu elektrycznego. Grzejniki zostały zamontowane w pierwszym etapie robót.

Wicestarosta
Janina Pawlik /-/