



- A** Oprawa jarzeniowa LUGCLASSIC New T8 SLA 2x36W
B Oprawa jarzeniowa OPK 2x36W IP54
AW J.w. lecz z modułem awaryjnym min. 2h
AW Oprawa kompaktowa awaryjna 28 W TELESTO Jasna (Hybryd)
PK109 9W Oprawa kompaktowa PK109 9W
3x60W X Oprawa żarówkowa typu Żyrandol na zwieszaku 0,6m
60W X Oprawa żarówkowa typu plafoniera
 Łącznik instalacyjny jednobiegunowy zwykły p.t.
 J.w. lecz szczelny IP44
 Łącznik instalacyjny dwubiegunowy zwykły p.t.
 J.w. lecz szczelny IP44
 Łącznik instalacyjny schodowy zwykły p.t.
 Łącznik instalacyjny przycisk zwykły p.t.
(W) Wentylator kanałowy 110W z wyłącznikiem czasowym

UWAGI WYKONAWCZE

- Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² p.t. , a obwody z oprawami awaryjnymi wykonać przewodem YDY 4x1,5mm² p.t.
- Łączniki instalować 1,3m nad podłogą
- Oprawy jarzeniowe instalować bezpośrednio na w suficie
- Oprawy ścienna instalować 2,2m nad podłogą

SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

**PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA
 NA PARTERZE W ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA
 ISTN. BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA ODDZIAŁ
 INTERWENCYJNY POWIATOWEGO DOMU DZIECKA
 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI DZ. NR 1223/1**

Inwestor : **Powiat Krośnieński Krosno Odrz. ul. Piastów 10B**

	Imię Nazwisko	Uprawn.	Podpis
Projektował	mgr inż.. Leon Rózcza	9/91/ZG	
Sprawdził	mgr inż. Jacek Bieliński	40/91/ZG	
Data Maj 2011r.	Skala 1:100	Nr rysunku E2	