



OZNACZENIA

- Oprawa jarzeniowa LUGCLASSIC New T8 SLA 2x36W
- J.w. lecz z modulem awaryjnym min. 2h
- Oprawa kompaktowa PK9
- Oprawa żarówkowa typu Żyrandol na zwieszaku 0,6m
- Oprawa żarówkowa typu plafoniera 60W
- Łącznik instalacyjny jednobiegunowy zwykły p.t.
- J.w. lecz szczelny IP44
- Łącznik instalacyjny dwubiegunowy zwykły p.t.
- Łącznik instalacyjny typu przycisk zwykły p.t.
- Wentylator kanałowy 110W z wyłącznikiem czasowym

UWAGI WYKONAWCZE

1. Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDY 3x1,5mm² p.t. , a obwody z oprawami awaryjnymi wykonać przewodem YDY 4x1,5mm² p.t.
2. Łączniki instalować 1,3m nad podłogą
3. Oprawy jarzeniowe instalować bezpośrednio na w suficie
4. Oprawy ściennie instalować 2,2m nad podłogą

SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

**PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA
NA PIĘTRZE W ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTN. BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA ODDZIAŁ
INTERWENCYJNY POWIATOWEGO DOMU DZIECKA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI DZ. NR 1223/1**

Inwestor : **Powiat Krośnieński Krosno Odrz. ul. Piastów 10B**

	Imię Nazwisko	Uprawn.	Podpis
Projektował	mgr inż.. Leon Rózcza	9/91/ZG	
Sprawdził	mgr inż. Jacek Bieliński	40/91/ZG	
Data Maj 2011r.	Skala 1:100	Nr rysunku E4	