

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.**



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b  
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52  
[www.wsse.gorzow.pl](http://www.wsse.gorzow.pl)  
e-mail: [wsse@wsse.gorzow.pl](mailto:wsse@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 599-10-23-564

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.**

NS-NZ.9022.1.77.2014.NJ

Gorzów Wlkp., 4 sierpnia 2014 r.



**Starostwo Powiatowe  
w Krośnie Odrzańskim  
ul. Piastów 10 B  
66-600 Krosno Odrzańskie**

W nawiązaniu do pisma z dnia 4 lipca 2014 r., znak: SG.7010.003.2014 dotyczącego wyrażenia zgody na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie wysokości pomieszczeń zlokalizowanych w budynku pokoszarowym w celu jego adaptacji na Szkołę Specjalną przy ul. Piastów 7 w Krośnie Odrzańskim, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., informuje, iż nie może zająć stanowiska w powyższej sprawie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) przepisy ww. rozporządzenia stosuje się przy **projektowaniu i budowie**, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych.

Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, że Powiat Krośnieński planuje zakup pokoszarowego budynku, w celu jego adaptacji na Szkołę Specjalną. Budynek nie posiada projektu technicznego, ponieważ przedmiotowa zgoda na odstępstwo warunkuje zakup ww. budynku. Stan obecny budynku zostałby przeprojektowany, tzn. ściany działowe zostaną wyburzone i postawione na nowo, tak aby jak najbardziej dostosowane zostały na potrzeby Szkoły specjalnej.

W związku z powyższym Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż może zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie na etapie projektowania lub przebudowy obiektu na Szkołę Specjalną.

W świetle powyższego, na etapie realizacji inwestycji, należy zapewnić właściwe warunki pobytu dzieci poprzez spełnienie wymagań wynikających z zapisu art. 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), który stanowi, że pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Ponadto Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, że obowiązujące przepisy nie podają wprost minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko odnośnie pomieszczeń do nauki, jednak te wynikają z ogólnych przepisów Prawa budowlanego w zakresie kubatury pomieszczenia, a tym samym jego wentylacji. Zgodnie z tymi wskaźnikami, powierzchnia sali lekcyjnej przypadająca na jednego ucznia powinna wynosić około 2,0 – 2,5 m<sup>2</sup>.

W placówce planowany jest także, jak wynika z załączonych materiałów, oddział przedszkolny. W tym przypadku powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m<sup>2</sup>, w przypadku liczby dzieci powyżej 5, powierzchnia ta ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że:

- a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m<sup>2</sup>, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
- b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m<sup>2</sup>, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie.

Powyższe wymagania wynikają z § 4 pkt 1 a i b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r., Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.)

NZ a/a

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Gorzowie Wlkp.

*Lek. med. Doroła Koraszczuk*  
specjalista epidemiolog