

**Wszyscy wykonawcy,  
którzy pobrali SIWZ**

### **Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ na „*Budowa kotłowni gazowej dla istniejących budynków szpitala Powiatu Krośnieńskiego w Gubinie przy ul. Śląskiej*”, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

#### **Zapytanie z dnia 15 listopada 2011 r.**

1. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie przyłącza gazowego wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym, w materiałach przetargowych brak dokumentacji na ten temat.

**Odpowiedź:**

W zakres przetargu nie wchodzi wykonanie przyłącza gazowego. Przyłącze gazowe wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym zostanie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi przez Zakład Gazowniczy.

2. W opisie technicznym są przewidziane rurociągi w kotłowni z rur stalowych czarnych ze szwem, w STWIOR w zestawieniu materiałów rury stalowe czarne bez szwu – jakie należy przyjąć rury do oferty.

**Odpowiedź:**

Technologie kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, natomiast instalację wewnętrzną gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwów.

Wicestarosta  
Janina Pawlik /-/