



Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 (RPO L2020)

Krosno Odrzańskie 14.10.2020 r.

Nasz znak : OR.272.00031.2020

Odpowiedzi na wniosek Wykonawcy nr 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim w technologii zaprojektuj i wybuduj. 3 postępowanie”

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi na podst. art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t. j.).

Pytanie 1

Czy rozebranie i odtworzenie tarasów przy szpitalu oraz utylizacja gruzu jest ujęta w zakresie zadania?

Odp. Rozbiórka oraz utylizacja ziemi i gruzu z tarasów Pawilonu Szpitalnego objętego zakresem działań termomodernizacyjnych zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przed przekazaniem protokolarnym placu budowy. Nie należy uwzględniać robót rozbiórkowych i utylizacji mat. porozbiórkowych tego zakresu. Tarasy nie podlegają odtworzeniu, ale należy przewidzieć wyjścia awaryjne zgodnie z warunkami ochrony p.poż. , oraz opaski odwodnieniowe wokół budynku

Pytanie 2

Czy instalacja awaryjnego źródła wody wraz ze studnią głębinowa jest w zakresie zadania?

Odp. Dostosowanie Instalacji awaryjnego ujęcia wody nie jest przedmiotem zamówienia, aczkolwiek należy przewidzieć punkt wpięcia Awaryjnego Ujęcia Wody i jego urządzeń do instalacji wewnętrznej w przypadku przebudowy instalacji wodociągowej.

Pytanie 3

Jaką procedurę dostępu do pomieszczeń przewiduje Zamawiający w ramach prowadzonych robót budowlanych oraz rozruchów?

Odp. Procedury dostępu do pomieszczeń w których będzie realizowany zakres prac będzie określać na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu robót Zarząd Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim jako Zarządca obiektu.



Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 (RPO L2020)

Pytanie 4

Ile pomieszczeń można wyłączyć z pracy szpitala jednorazowo?

Odp. Z uwagi na specyfikę obiektu przewiduje się wyłączenie 1-2 sal chorych z oddziału wewnętrznego na potrzeby prowadzenia robót. Kwestie pozostałych pomieszczeń będą uzależnione od wypracowanych rozwiązań w zakresie możliwości lokalowych na czas prowadzenia prac. Dostęp do pomieszczeń piwnicznych oraz poddasza jest nieograniczony. Wszelkie prace powinny być prowadzone w porze dziennej.

STAROSTA
Grzegorz Garczyński

GŁÓWNY SPECJALIS
Agata Czora