



WR.ZUZ.6.4210.101.2021.KP

### Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

#### zawiadamiam,

że na wniosek z dnia 09.12.2021 r. (wpływ dnia 10.12.2021 r.), złożony przez MEW Sp. z o. o., Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu wszczął postępowania administracyjne w sprawie:

1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych na istniejącym jazie na rzece Lubsza w km 9+675 do rzędnej 49,50 m n. p. m. ( $H=2,4$  m) (dz. nr 379 obręb Czarnowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie);

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór zwrotny wód powierzchniowych z rzeki Lubsza (dz. nr 379 obręb Czarnowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie), w ilości:

od  $Q_{\min} = 0.50 \text{ m}^3/\text{s}$  do  $Q_{\max} = 5.0 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

$Q_{\text{dop r}} = 37843200 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

$Q_{\text{śrd}} = 103680 \text{ m}^3/\text{d}$ ,

$Q_{\text{max h}} = 4320 \text{ m}^3/\text{h}$ ,

- pobór wód w km: 9+680,

- zrzut wód w km: 9+650,

3. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - korzystanie z wód do celów energetyki w ilości od  $Q_{\min} = 0.50 \text{ m}^3/\text{s}$  do  $Q_{\max} = 5.0 \text{ m}^3/\text{s}$ , o następujących parametrach:

Tryb pracy elektrowni: ciągły.

Parametry MEW:

-  $Q_{\text{inst}} = 4.0 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

-  $H_{\text{inst}} = 2,4 \text{ m}^3/\text{s}$ ,

-  $N_{\text{inst}} = 44 \text{ kW}$ ,

- turbina: typu śmigłowego o średnicy 500 mm z przekładnią prasową, o obrotach  $n = 500 \text{ obr./min.}$ , mocy turbiny przy wodzie średniej: 15 kWh, mocy turbiny przy wodzie  $Q_{\text{wśr}}$ : 22 kWh,

- przełyk wody przez turbinę 0,8-1,3  $\text{m}^3/\text{s}$ ,

- generator: typu asynchronicznego o mocy 22kVA, napięciu 0,4 kV i obrotach 1000 obr./min,

- spad elektrowni: 2,4 m,

- maksymalny poziom piętrzenia: 49,50 m n. p. m.

- minimalny poziom piętrzenia energetycznego: 48,70 m n. p. m.

Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą:

- zgodnie z art. 73 § 1 kpa, zapoznać się z aktami sprawy (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu możliwości przeglądania akt sprawy ze względu na trwającą pandemię),

- zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 kpa wypowiedzieć się na piśmie co do powyższego oraz względem zebranych w sprawie dowodów i materiałów,

- zgodnie z art. 78 § 1 kpa złożyć ewentualne wnioski dowodowe dotyczące niewyjaśnionych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, a istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Należy podkreślić, że wskazane możliwości są uprawnieniami, a nie obowiązkiem. Strona może więc ale nie musi skorzystać ze wskazanych uprawnień.

Stroną postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Jednocześnie w związku z tym, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 756408152).

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 kpa oraz art. 40 § 4 i § 5, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zaniedbanie powyższego obowiązku spowoduje, iż doręczenie pisma pod dotychczasowy adres wywoła skutek prawny. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dyrektor  
Justyna Kobzik