

OR.272.00015.2018

Krosno Odrzańskie 26.07.2018 r.

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w związku z zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ na „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali operacyjnej Bloku Operacyjnego w Zachodnim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim”, które wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie - www.bip.powiatkrosnienski.pl.

Pytanie:

Czy zgodnie z warunkiem ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. doświadczenie: o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali z należytą starannością przynajmniej:

- dwie roboty budowlane zbliżone zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia, tj. np. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, szpitalu itp., o wartości brutto każdej z nich przynajmniej 450.000,00 zł brutto;”

Wykonawca musi wykazać referencje dwóch robót budowlanych z obiektów szpitalnych, czy mogą to być inne obiekty tj. szkoła, biurowiec itp.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający opisał warunek „(...) wentylacji mechanicznej w budynku, szpitalu itp. (...)”, co jednoznacznie wskazuje, że mogą to być obiekty inne niż szpitale tj. szkoła, biurowiec itp.

Jednocześnie informuję, że modyfikacji ulega Program funkcjonalno – użytkowy, w którym na stronie 10 w uwagach dopisuje się: **Wykonawca dokona sprawdzenia stanu kanałów po ich wyczyszczeniu. W przypadku stwierdzenia nieszczelności kanałów, Wykonawca dokona wszelkich koniecznych napraw /uszczelnień/.**

W załączeniu zmodyfikowane PFU.

WICESTAROSTA

Tomasz Kaczmarek